# CHECK - LIST: ANDAIME

| | |
|---|---|
| **LOCAL:** | |
| **TIPO DE ANDAIME:** | **DATA:** |
| | |
| **RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO** | **MATRÍCULA OU CPF:** |

**INTERDIÇÃO**

| | REQUISITOS DE CONFORMIDADES | C | N/C | N/A | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O andaime possui Anotação de Responsabilidade Técnica (para andaimes fachadeiros, Suspensos e em balanço?) | | | | |
| 2 | O andaime foi montado em piso nivelado? | | | | |
| 3 | O andaime possui sapata em bom estado de conservação e sem avarias? | | | | |
| 4 | O andaime possui procedimento para montagem/ desmontagem? | | | | |
| 5 | Os profissionais responsáveis por montar/ desmontar o andaime possuem habilidade e treinamento, com comprovação em crachá liberado? | | | | |
| 6 | As superfícies de trabalho dos andaimes possuem travamento que não permita o seu deslocamento ou desencaixe? | | | | |
| 7 | Os montantes dos andaimes metálicos possuem sistema de travamento contra o desencaixe acidental? | | | | |
| 8 | O andaime está ancorado firmemente e possui travessas para contraventamento? | | | | |
| 9 | Os andaimes possuem sistema de guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabeceiras e em todo seu perímetro? | | | | |
| 10 | O andaime possui meio de acesso seguro (escada)? | | | | |
| 11 | O acesso a plataforma de trabalho do andaime é por meio de portão, com abertura para seu interior e com dispositivo contra abertura acidental? | | | | |
| 12 | O peso da carga a ser disposta no andaime é conhecida, de modo a não exceder a capacidade máxima de carga determinada pelo fabricante do andaime? | | | | |
| 13 | Quando montado na periferia da edificação, o andaime possui sistema de fixação, por meio de amarração e entroncamento? | | | | |
| 14 | O aparelho de içar materiais está instalado conforme projeto? | | | | |
| 15 | A torre do andaime possui altura máxima de 4 vezes a menor dimensão da base de apoio, quando não estaiados? | | | | |
| 16 | Para andaimes fachadeiros, seus encaixes possuem travas com parafusos, contrapinos, braçadeiras ou similar? | | | | |
| 17 | O piso de trabalho do andaime possui forração completa, antiderrapante, nivelado, fixado ou travado de modo seguro e resistente? Quando de madeiras, estão isentas de nós? | | | | |
| 18 | As peças dos andaimes possuem identificação do fabricante, referência do tipo, lote e ano de fabricação? | | | | |
| 19 | A estrutura do andaime econtra-se em perfeito estado de conservação e isento de sinais de corrosão? | | | | |

**C: CONFORME** **N/C: NÃO CONFORME** **N/A: NÃO SE APLICA**

**COMENTÁRIOS:**

O não cumprimento em um dos itens acima, implicará em medidas previstas em contrato.
Itens de Interdição deverão ser apresentados plano de ação, para SST, Suprimentos e gerência responsável pelo contrato, antes de sua liberação.
Itens não impeditivos serão gerados planos de ações, para que sejam realizadas as devidas correções.

Nome e assinatura do auditor

Nome e assinatura do auditado



As alterações desta revisão estão sublinhadas. (Cópia não controlada)